

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

OBO Bettermann GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52
58710 Menden

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Elektro-Installationskanal für Wand und Decke
Trunking mounted on walls and ceilings for electrical installation


die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



und/oder - and/or



oder/for



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1):2006-03; EN 50085-1:2005
DIN EN 50085-2-1 (VDE 0604 Teil 2-1):2007-10; EN 50085-2-1:2006

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

Aktenzeichen: 248000-5450-0001 / 125964

File ref.:

Ausweis-Nr. 85388

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 1990-01-02

(letzte Änderung/updated 2010-03-23)

<http://www.vde.com/zertifikat>

<http://www.vde.com/certificate>

VDE



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
OBO Bettermann GmbH & Co. KG, Hüngser Ring 52, 58710 Menden

Aktenzeichen / *File ref.*
248000-5450-0001 / 125964 / FG41 / LR

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2010-03-23 1990-01-02

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 85388.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 85388.

Elektro-Installationskanal für Wand und Decke
Trunking mounted on walls and ceilings for electrical installation

Typ(en) / *Type(s)*:

WDK

Beschreibung Kanalunterteile, (mit oder ohne Nagelleiste) und
Description Base of trunkings, (with or without nail-bar)
Kanalabdeckungen aus PVC
and covers made of PVC

Nenngröße 10x20 20x50 40x90 80x210
Nominal dimension 10x30 25x25 40x110 100x130
15x15 25x40 60x60 100x230
15x30 30x30 60x90
15x40 30x45 60x230
20x20 40x40 80x170
20x35 40x60

Klassifizierung Siehe Anlage 100A
Classification see appendix 100A

Zubehör Innenecken, Außenecken, Flachwinkel,
T-Stücke, Kreuzstücke, Endstücke,
Stoßstellenabdeckungen, Kabelhalteklammern,
Trennwände aus PVC

Accessories *internal-, external-, vertical-angles,*
T-devices, cross devices, end covers,
reflection-point-covering,
cable-carriers, separating walls
made of PVC

Firmenzeichen
Trademark



Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

**VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung**

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. page
85388 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
OBO Bettermann GmbH & Co. KG, Hüngser Ring 52, 58710 Menden

Aktenzeichen / *File ref.*
248000-5450-0001 / 125964 / FG41 / LR

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2010-03-23 1990-01-02

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 85388.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 85388.

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG** mit ihren Änderungen.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC** including amendments.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG41
Section FG41